LEGENDA:
ZWÓD POZIOME Fe2x #8
ZWÓD PIONOWY – MASZT ODGROMOWY
POŁĄCZENIE SKRĘCANE
PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, DRUT STALOWY Fe2x #8mm
W ELEMENTACH ZABEZPIECZONYCH PRZED ZNISZCZENIEM PRZEZ ZEWNĘTRZNE OBCIĄŻENIA MECHANICZNE MIN. 3mm
POŁĄCZENIE I INSTALACJA UZIEMIENIA PORAŻEŃ
DŁUŻSZA KONTROWA-POMIAROWE
PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, DRUT STALOWY Fe2x #8mm
CZĘŚCIOWO W ŚLIMIE ELEKTROIZOLACYJNYM (WYSOKOŚĆ MAKSIMUM 15%DŁUGOŚCI
OBWODU, ŚLIMA KONSTRUKCJI NOŚNEJ, ZAPEWNIAJĄCY GŁĘBOKOŚĆ 8 ROZMIERZU
PRZEWODU, ŚLIMA ZAPEWNIAJĄCY MIN. 3mm ODSTĘPU OD ELEMENTÓW
POŁĄCZENIE I INSTALACJA UZIEMIENIA PORAŻEŃ DŁUŻSZA KONTROWO-POMIAROWE
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE
CENTRALA WENTILACYJNA
WENTYLATOR
KLIMATYZATOR (JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA)
WPUST DACHOWY
UWAGA:
METALOWE WYKOŃCZENIE ATTYKI MUSI BYĆ WYKUZYSTANE JAKO ZWÓD PIONOWY (EŻELI
WYMAGAJĄ OKOLICZNOŚCI ALBO JEŻELI WYSOKA ATTYKA MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DRUT SIEJĄCY ZAGROŻENIE
SPOWODOWANE ELEKTRYCZNIA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OBRÓBKI BLACHARSKIEJ.
TARAS WDOWSKI
WEJŚCIE PO SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH Z DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO
Czapnik wyrzutni
Centrala NWB - centrala ogólna
Sala konferencyjna na piętrze
Wyrzutnia dachowa 300x200mm na podstawie betonowej
ETAP I – instalacje wyszarzone
ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP: 9491070426, REGON: 020370231, adres: ul.Bydlenskiego 19, 34-370 Mszana
tel. kom. 603 900 990, tel. biuro 601 725 005, e-mail: biuro@szleper.pl , www.szleper.pl
INWESTOR: MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY
DZIEKANOWICE 32, 62-261 LEDNOGÓRA, POWIAT GNIEŹNIEŃSKI, WOJ.WIELKOPOLSKIE
OBIEKT/ROZ.: Działki nr: 12/5, 27/4, 44, wx.1, obręb DDZ Dzikowiecka, DZIEKANOWICE 32, 62-261 LEDNOGÓRA, GMINA ŁEDNIC, WOJ.WIELKOPOLSKIE
TAV/Typ: PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT DACHU BUDYNKU B2 i A2
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTAN: mgr inż. Grzegorz DRZUCH nr upr. DLA/0063/POOE/08
SPRAWDZAŁ: mgr inż. Jan KOSTKOWSKI nr upr. GWI-IB-1342/196/94
OPRACOWAŁ:
podpis
podpis
podpis
skala typ. 1:100
data 01.2018
nr typ. IE-125
A3+5